

KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V BANSKEJ BYSTRICI

ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Vysvetlenie súťažných podkladov.

Názov zákazky: „Realizácia projektu – Škola a prostredie patria k sebe – stavebná časť“

Metóda: **podlimitná zákazka na stavebné práce**

Postup: **verejná súťaž**

Zverejnenie: **VVO 148/2011 z 30.07.2011, 05827-MSP**

Verejný obstarávateľ, Krajský školský úrad v Banskej Bystrici, so sídlom ulica ČSA 26 v zastúpení prednostom úradu RNDr. Tiborom Maťašom Vám zasiela na základe žiadostí záujemcov vysvetlenie súťažných podkladov v súlade s § 38 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len zákon o VO) poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Otázka záujemcu č. 1:

Je možné dať do ponuky v zmysle súťažných podkladov bod B1.1. - opis predmetu zákazky a bodu B.4. - ďalšie informácie adekvátny systém opláštenia ALUCOBONO od iného výrobcu / kvalitnejší ,väčšia hrúbka plechu kaziet ako je uvedené v PO? Ak áno, môžeme opraviť popis opláštenia vo výkaze výmer - ponukovom rozpočte? Vo výkaze výmer je uvedený dokonca aj dodávateľ systému s telefónnym číslom –DEKMETAL.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upriamuje pozornosť uchádzačov na súťažné podklady, časť B.4. Ďalšie informácie, kde je okrem iného uvedené:

Verejný obstarávateľ umožňuje v súlade s § 34 ods. 7 zákona o VO nahradiť konkrétnych výrobcov, výrobné postupy, značky, patenty, ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii ekvivalentnými a parametricky zodpovedajúcimi typmi, modelmi alebo postupmi tak, aby navrhnuté riešenie nebolo v rozpore so súvisiacimi legislatívnymi normami.

Otázka záujemcu č. 2:

Nie je úplne jasné či sa majú dať do ponuky tesniace okenné pásky (sú spomenuté v technickej správe, ale vo výkaze výmer vo výpise okien nie sú uvedené). Pri prevetrávanej fasáde by mali byť. Ako máme postupovať?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Podľa vyjadrenia spracovateľa projektovej dokumentácie je potrebné podľa projektu oceniť aj tesniace pásky.

Otázka záujemcu č. 3:

Vonkajšie žalúzie majú byť ovládané ručne kľukou? Pýtame sa z dôvodu toho, že nie je riešený prívod elektrickej energie k oknám, ale v technickej správe je uvedené že sú ovládané diaľkovo - str. 12 (50-02)

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Podľa vyjadrenia spracovateľa projektovej dokumentácie budú žalúzie ovládané mechanicky.

RNDr. Tibor Matáš
prednosta